

Информация об аварийных отключениях в сетях МП «Горэлектросеть» за 2018, 2019 год

Отчетный месяц	Отключенный объект	Причина отключения	Потребитель	Отключение Дата и время		Включение Дата и время	
январь	-	-	-				
февраль	-	-	-				
март	-	-	-				
апрель	КТП-25, КТП-25А КТП-29, КТП-24	Падение дерева на ВЛ 6кВ Ш-2304		14.04. 2018.	10:20	14.04. 2018.	13:30
	РТП-11, РТП-23	Падение дерева на ВЛ 6кВ Ш-2304		14.04. 2018	10:20	14.04. 2018.	11:00
	РТП-11	Срабатывание АВР на РП-5 при отключении ВЛ Ш-0739 (Химзавод)		24.04 2018	9:40	24.04. 2018	9:41
	КТП-14, КТП-27	Отключение ВЛ Ш- 0739		24.04 2018	9:40	24.04 2018	Нет данн ых
май	-	-					
июнь	-	-					
июль	-	-					
август	ТП-480 ТП-417	К.з. в кабеле Ш48004- Ш41705		04.08. 2018	15:00	04.08. 2018	17:30
	РТП-16, РТП-17, РТП-21, РТП-22, РТП-15	Повреждение КЛ Ш 0514 СМО		31.08. 2018	13:20	31.08. 2018	16:25
сентябрь	-	-					
октябрь	-	-					
ноябрь	-	-					
декабрь	КТП-26	Пожар у потребителя		17.11. 2018	5:20	17.11. 2018	10:20
Февраль 2019	РТП 12, 13 ,11	Земляные работы	много	25 11 19	10 09		12 15
Март 2019	-						
Апрель 2019	-						
Май 2019	-						
Июнь 2019	КТП-24, КТП-29, КТП-25, КТП-25А КТП-23	Падение дерева на ВЛ Ш2304	много	08.06.2 019	16-30	09.06. 2019	00-00
Июль 2019	-	-					
Август 2019	КЛ оп.№27 ВЛ Ш3004 - ТП-220	Повреждение кабеля при земляных работах	-	23.08. 2019	17-30	28.08. 2019	10-00
Сентябрь 2019	КЛ ч1707	Повреждение кабеля 0,4кВ	Жилой дом ул. Строительная-19	11.09 2019	10-20	11.09. 2019	14-00
Сентябрь 2019	ВЛ Ш3004	Замыкание на землю в линии	много	23.09. 2019	22-30	24.09. 2019	10-00
Октябрь 2019	КЛ ч2114	Повреждение кабеля	Насосная ЖКХ п. Подгорный	13.10. 2019	16-20	13.10. 2019	18-10
Октябрь 2019	ВЛ Т-7	Повреждение деталей опоры	П-7, П-8	29.10 .2019	21-50	30.10. 2019	15-10
Ноябрь 2019	ТП-251	Пожар у потребителя		22.11. 2019	14.50	22.11. 2019	19.10

__мастер РЭС:  / А.М. Яковлев /